


250x300x190 KARKAS TUĞLA

DUVARDA U DEĞERİ ANALİZİ

Duvar Bileşeni	Bileşen Kalınlığı (mm)	λ Değeri (W/mK)	R Değeri (m ² K/W)
1 İç Sıva	20	0,510	0,039
2 250x300x190 Karkas Tuğla	300	0,250	1,200
3 Dış Sıva	20	0,900	0,022
4 Taş Yünü	50	0,036	1,389
R _{si}			0,130
R _{se}			0,040
Duvarın Toplam Isıl Direnci (R - m ² K/W)			2,820
Duvarın Toplam Isıl Geçirgenlik Katsayısı (U - W/m ² K)			0,355

İç Ortam Sıcaklığı (T _i - °C)	20
Dış Ortam Sıcaklığı (T _d - °C)	0
Birim Yüzey Alanında Oluşan Isı Kaybı (Q - W)	7,092

Duvar Elemanlarının Yüzey Sıcaklıkları	
1 İç Ortam İç Sıva Yüzeyi Arasındaki Sıcaklık (°C)	19,1
2 İç Sıva İle 250x300x190 Karkas Tuğla Arasındaki Sıcaklık	18,8
3 250x300x190 Karkas Tuğla İle Dış Sıva Arasındaki Sıcaklık	10,3
4 Dış Sıva İle Taş Yünü Arasındaki Sıcaklık (°C)	10,1
5 Taş Yünü İle Dış Ortam Arasındaki Sıcaklık (°C)	0,2



$$U = 0,355 \text{ W/m}^2\text{K}$$

İstanbul 2. Bölge İçin

$$U \leq 0,600 \text{ W/m}^2\text{K}$$

